

# 山武郡市環境衛生組合

## 平成19年度ダイオキシン類測定結果

### 1. 排ガス測定

測定日	炉	測定対象	測定結果	基準値
平成19年9月21日	1号炉	BF出口排ガス	1.2ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	5ng-TEQ/m <sup>3</sup> N
	2号炉		1.5ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	

### 2. 焼却灰・飛灰測定

測定日	炉	測定対象	測定結果	基準値
平成19年9月21日	1号炉	飛灰	9.10ng-TEQ/g	—
	2号炉		10.00ng-TEQ/g	
	1号炉	焼却灰	0.048ng-TEQ/g	3ng-TEQ/g
	2号炉		0.220ng-TEQ/g	

※飛灰については薬剤処理をしているため埋立基準値「3ng-TEQ/g」は適用されない

### 3. 処分場水質及び飲料水測定

測定日	測定場所	測定結果	基準値
平成19年6月1日	観測井No.1	0.025pg-TEQ/ℓ	1pg-TEQ/ℓ (環境基準)
	観測井No.2' D	0.017pg-TEQ/ℓ	
	観測井No.3	0.026pg-TEQ/ℓ	
	観測井No.4	0.016pg-TEQ/ℓ	
	観測井No.5	0.016pg-TEQ/ℓ	
	観測井No.6	0.430pg-TEQ/ℓ	
	観測井No.7	0.018pg-TEQ/ℓ	
	観測井No.8	0.022pg-TEQ/ℓ	
	浸出水原水	0.00024pg-TEQ/ℓ	
	飲料水	0.016pg-TEQ/ℓ	

※ 1ng=0.000000001g      1pg=0.000000000001g

測定者 JFE テクノリサーチ株式会社