

# 山武郡市環境衛生組合

## 平成20年度ダイオキシン類測定結果

### 1. 排ガス測定

測定日	炉	測定対象	測定結果	基準値
平成20年12月12日	1号炉	BF出口排ガス	0.59ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	5ng-TEQ/m <sup>3</sup> N
	2号炉		0.72ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	

### 2. 焼却灰・飛灰測定

測定日	炉	測定対象	測定結果	基準値
平成20年12月12日	1号炉	飛灰	12.00ng-TEQ/g	—
	2号炉		10.00ng-TEQ/g	
	1号炉	焼却灰	0.3700ng-TEQ/g	3ng-TEQ/g
	2号炉		0.0033ng-TEQ/g	

※飛灰については薬剤処理をしているため埋立基準値「3ng-TEQ/g」は適用されない

### 3. 処分場水質及び飲料水測定

測定日	測定場所	測定結果	基準値
平成20年7月16日	観測井No.1	0.087pg-TEQ/l	1pg-TEQ/l (環境基準)
	観測井No.2' D	0.026pg-TEQ/l	
	観測井No.3	0.050pg-TEQ/l	
	観測井No.4	0.026pg-TEQ/l	
	観測井No.5	0.026pg-TEQ/l	
	観測井No.6	0.720pg-TEQ/l	
	観測井No.7	0.044pg-TEQ/l	
	観測井No.8	0.041pg-TEQ/l	
	浸出水原水	0.040pg-TEQ/l	
	飲料水	0.017pg-TEQ/l	

※ 1ng=0.000000001g      1pg=0.000000000001g

測定者 JFE テクノリサーチ株式会社