

山武郡市環境衛生組合

平成29年度ダイオキシン類測定結果

1. 排ガス測定

測定日	炉	測定対象	測定結果	基準値
平成29年 月 日	1号炉	排ガス		5ng-TEQ/m ³ N
	2号炉			

2. 焼却灰・飛灰測定

測定日	炉	測定対象	測定結果	基準値
平成29年 月 日	1号炉	飛灰		—
	2号炉			
	1号炉	焼却灰		3ng-TEQ/g
	2号炉			

※飛灰については薬剤処理をしているため埋立基準値「3ng-TEQ/g」は適用されない

3. 処分場水質及び飲料水測定

測定日	測定場所	測定結果	基準値
平成29年6月9日	観測井No.1	0.076pg-TEQ/ℓ	1pg-TEQ/ℓ (環境基準)
	観測井No.2' D	0.066pg-TEQ/ℓ	
	観測井No.3	0.072pg-TEQ/ℓ	
	観測井No.4	0.072pg-TEQ/ℓ	
	観測井No.5	0.066pg-TEQ/ℓ	
	観測井No.6	0.14pg-TEQ/ℓ	
	観測井No.7	0.089pg-TEQ/ℓ	
	観測井No.8	0.068pg-TEQ/ℓ	
	浸出水原水	0.00067pg-TEQ/ℓ	
	飲料水	0.067pg-TEQ/ℓ	

※ 1ng=0.000000001g 1pg=0.000000000001g

測定者 JFE テクノリサーチ株式会社