

山武郡市環境衛生組合

平成30年度ダイオキシン類測定結果

1. 排ガス測定

測定日	炉	測定対象	測定結果	基準値
平成30年8月22日	1号炉	排ガス	0.098	5ng-TEQ/m ³ N
平成30年10月18日	2号炉		0.18	

2. 焼却灰・飛灰測定

測定日	炉	測定対象	測定結果	基準値
平成30年8月22日	1号炉	飛灰	4.9	—
平成30年10月18日	2号炉		11	
平成30年8月22日	1号炉	焼却灰	0	3ng-TEQ/g
平成30年10月18日	2号炉		0.063	

※飛灰については薬剤処理をしているため埋立基準値「3ng-TEQ/g」は適用されない

3. 処分場水質及び飲料水測定

単位：pg-TEQ/ℓ

測定日	測定場所	測定結果	基準値
平成30年6月7日	観測井 No. 1	0.090	1pg-TEQ/ℓ (環境基準)
	観測井 No. 2	0.16	
	観測井 No. 3	0.080	
	観測井 No. 6	0.11	
	観測井 No. 7	0.081	
	放流水	0.00013	
	飲料水	0.10	

※ 1ng=0.000000001g 1pg=0.000000000001g

測定者 JFE テクノリサーチ株式会社