

平成26年度ごみ処理施設維持管理報告書

	1 号 炉					2 号 炉				
	処分した廃棄物の種類及び数量、各種測定日		燃焼室中の燃焼ガス温度測定結果(800℃以上)	集じん器に流入する燃焼ガス温度測定結果(200℃以下)	煙突から排出される一酸化炭素濃度測定結果(100PPM以下)	処分した廃棄物の種類及び数量、各種測定日		燃焼室中の燃焼ガス温度測定結果(800℃以上)	集じん器に流入する燃焼ガス温度測定結果(200℃以下)	煙突から排出される一酸化炭素濃度測定結果(100PPM以下)
	可燃ごみ処理量(t)	測定を行った(日)	測定を行った位置	測定を行った位置	測定を行った位置	可燃ごみ処理量(t)	測定を行った(日)	測定を行った位置	測定を行った位置	測定を行った位置
			燃焼室出口	バグフィルター入口付近	バグフィルター出口付近			燃焼室出口	バグフィルター入口付近	バグフィルター出口付近
4月	0	—	—	—	—	1130.59	1日～30日	950	193	67
5月	0	—	—	—	—	1216.73	1日～31日	966	200	81
6月	0	—	—	—	—	1153.87	1日～7日 9日～30日	951	192	97
7月	867.06	13日～31日	919	170	19	732.99	1日～18日 24日～25日	947	188	78
8月	731.80	1日～15日	958	170	34	674.86	12日～17日 19日～31日	919	184	51
9月	1219.65	1日～30日	915	169	24	124.50	1日～4日	938	185	11
10月	1290.77	1日～31日	924	188	26	0	—	—	—	—
11月	1091.08	1日～14日 16日～21日 25日～30日	918	169	20	0	—	—	—	—
12月	1000.97	1日～19日 23日～26日	910	170	20	348.31	21日～23日 26日～31日	935	170	10
1月	224.18	26日～30日	902	170	10	824.23	5日～23日	949	169	21
2月	776.66	2日～6日 9日～11日 17日～28日	892	170	27	422.46	3日～5日 9日～14日	940	169	17
3月	598.95	2日～6日 19日～26日	911	170	11	611.91	9日～10日 13日～18日 25日～31日	932	170	20

※測定結果は運転時の月平均。基準については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」による。

冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日

	項 目	除去を行った年月日	除去を行った年月日	除去を行った年月日	除去を行った年月日
1 号 炉	冷却設備にたい積したばいじん	平成26年5月12日	平成26年11月24日	平成27年1月8日	平成27年3月16日
	排ガス設備にたい積したばいじん	平成26年5月13日	平成26年11月25日	平成27年1月9日	平成27年3月17日
2 号 炉	冷却設備にたい積したばいじん	平成26年7月21日	平成26年10月16日	平成27年2月18日	
	排ガス設備にたい積したばいじん	平成26年7月22日	平成26年10月17日	平成27年2月19日	

※その他毎週簡易清掃の実施

煙突から排出される排ガス中の測定に関する事項

項目		測定に係る排ガスを採取した位置	測定に係る排ガスを採取した年月日	測定の結果の得られた年月日	測定結果	基準値
ダイオキシン濃度 (年一回) ng-TEQ/m ³ N	1号炉	バグフィルター出口	平成26年7月25日	平成26年8月22日	0.00036	5
	2号炉				0.54	

ばい煙量又はばいじん濃度 (測定回数、測定位置)			測定に係る排ガスを採取した年月日	測定の結果の得られた年月日	測定結果	基準値	
1 回 目	煙突内の排ガス採取口	ばいじん (g/m ³)	1号炉	平成26年8月5日	平成26年8月25日	<0.006	0.15
			2号炉	平成26年5月27日	平成26年6月20日	<0.005	
		硫黄酸化物 (m ³ /h)	1号炉	同上	同上	<0.034	* 98
			2号炉	〃	〃	<0.029	
	窒素酸化物 (ppm)	1号炉	〃	〃	88	250	
		2号炉	〃	〃	34		
	塩化水素 (mg/m ³)	1号炉	〃	〃	35	700	
		2号炉	〃	〃	<12		

2 回 目	煙突内の排ガス採取口	ばいじん (g/m ³)	1号炉	平成27年2月9日	平成27年2月23日	<0.004	0.15
			2号炉	平成27年2月10日	平成27年2月23日	<0.004	
		硫黄酸化物 (m ³ /h)	1号炉	同上	同上	0.033	* 77
			2号炉	〃	〃	<0.0029	
	窒素酸化物 (ppm)	1号炉	〃	〃	66	250	
		2号炉	〃	〃	39		
	塩化水素 (mg/m ³)	1号炉	〃	〃	9	700	
		2号炉	〃	〃	21		

*硫黄酸化物の排出基準は「設置届書」中の補正された排出口の高さで算出した値